

PLANTA BAIXA – REDE DE ALIMENTADORES
ESCALA–1/100



PLANTA BAIXA – REDE DE ALIMENTADORES
ESCALA–1/100

2x32W	– Fluorescente 2x32W
2	– Interruptor duplo
	– Interruptor simples
3	– Interruptor triplo
400W	– REFLETOR 400 W–
	– Tomada 130cm
	– Tomada baixa 30cm
	– TOMADA DE VENTILADOR DE PAREDE
	– Tomada para Ar Condicionado Split 12000 Btu's
	– Tomada para Ar Condicionado Split 22000 Btu's
	– Tomada para Ar Condicionado Split 24000 Btu's
	– Tomada para Ar Condicionado Split 30000 Btu's
	– Gabinete Fechado
	– Quadro Geral de luz e força
	– Caixa de Passagem
P	– Caixa de passagem na parede
P	– Caixa de passagem no piso
	– Caixa LL 1" – 6 entradas
	– Caixa LR 1" – 6 entradas
	– Caixa T 1" – 5 entradas
RJ45 1P	– Tomada RJ45 na parede (1P)
	– Disjuntor a seco 100A 3P
	– Disjuntor a seco 15A 1P
	– Disjuntor a seco 20A 1P
	– Disjuntor a seco 25A 1P
	– Disjuntor a seco 275A 3P
	– Disjuntor a seco 40A 3P
	– Disjuntor a seco 50A 3P
	– Disjuntor a seco 70A 3P
	– Eletroduto no Teto
	– Eletroduto no Piso
	– Fase, Neutro, Retorno, Terra, Cabo para lógica

NOTAS IMPORTANTES

- TODA FIAÇÃO EM mm2
- TODOS OS FIOS E CABOS, SÃO DO TIPO ANTIFLAN P/750V
- ELETRODUTO NÃO COTADO ø3/4"
- CONDUTOR NÃO COTADO #2.5mm2
- CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=PRETO E TERRA=VERDE
- OS FIOS NOS QUADROS TERÃO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS
- OS ELETRODUTO TERÃO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14
- OS ELETRODUTOS SERÃO EM PVC RÍGIDO
- TODAS AS MEDIDAS EM mm

Piauí GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO PIAUÍ

S.E.D.U.C–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA			
PROJETO: PROJETO DE REFORMA DA U.E MONSENHOR LINDOLFO UCHOA			
ENDEREÇO: PRAÇA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO			
CONTEUDO: PLANTA BAIXA – REDE DE ALIMENTADORES/LEGENDA			
MUNICIPIO: FLORIANO / PI.		ZONA: URBANA	PRANCHA: 04/05
ARQUITETO:	DATA: OUTUBRO/2017	AUTO–CAD:	ESCALA:

CARIMBO E ASSINATURA DA ARQUITETO(A):	CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO(A):	CARIMBO E ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO(A):
	gabriel sabino oliveira Gabriel Sabino Oliveira Eletrotécnico Mat. 3323883-6 UGERF – SEDUC/PI	