SECRETARIA 4m2

DEPOSITO

GUARITA

SALA DE AULA 01

SALA DE AULA 02

SALA DE AULA 03

SALA DE AULA 04

COORDENAÇÃO 52.78 m2

SALA DE AULA 09

SALA DE AULA 10

SALA DE AULA 11

SALA DE AULA 12

PATIO COBERTO

WC PNE FEM

WC PNE MASC

BANHEIRO MASC

BANHEIRO FEM

SALA DE AULA 25.00m2

DEPÓSITO

BIBLIOTECA 02

ARQUIVO

GREMIO

FOSSA

QM1

ESPAÇO DE USO EXCLUSIVO SUBESTAÇÃO AÉREA

AL1

Legenda de fiação

Direta	
Teto	
Alta	
Média	
Baixa	
Piso	

Legenda de condutos

Elétrica

Legenda das indicações

ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC24000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC7000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 7000BTU
CH	Curva horizontal 90° - 50x25mm
TH	T horizontal 90° - 100x100mm
TH	T horizontal 90° - 100x50mm
TH	T horizontal 90° - 50x25mm

Legenda

	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	Curva horizontal 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular
	Ponto genérico de luz 15W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga	Potência instalada (VA/A)	Fator de demanda (%)	Demanda (VA/A)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12.00	100.00	12.00
	37.65	50.00	15.33
Uso Específico	127.86	80.00	102.29
		TOTAL	129.62

EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC

Piauí

GOVERNO DO PIAUI

PROJETO: UNIDADE ESCOLAR BENJAMIN BATISTA

PROJETO TIPO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

PROPRIETÁRIO: NOME DO PROPRIETÁRIO CPF:

AUTOR DO PROJETO: ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA

Eng. Civil CREA 191371677F

APROVAÇÕES:

ENDEREÇO: RUA JONATAS BATISTA, CENTRO

MUNICIPIO: TERESINA PI | ZONA: URBANA

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, DETALHAMNETO E TABELAS

REVISÃO:

DESENHISTA: KEPLLER JUNIOR | ESCALA: INDICADA

FORMATO: A0 (1029 x 841) | DATA: AGOSTO/2021

ELE 01/03