



2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não surtiram efeito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

DA DESATIVÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, ALEM DE RISCO DE VIDA DOS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

[illegible]

Legenda das indicações - TERREO	
ARC24000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
CH	Curva horizontal 90° sem Tampa - 50x25mm
TH	T horizontal 90° sem Tampa - 50x25mm
Lum	Luminárias externas - Luminária - POSTE
Tub	Tubular - 12 W
Tub	Tubular - 18 W

Legenda - EMBRACO	
	Cabo de parafusos 300x300x300 no piso
	Cama horizontal 90°
	Extração do serviço
	Interruptor simples, 1 lâmpada, 1,10m do piso
	Interruptor simples, 3 lâmpadas, 1,10m do piso
	Luminária LED 120W
	Luminária LED 40W
	Luminária 2 lâmpadas fluorescentes tubular
	Lâmpada Led 10 W
	Lâmpada Led 18 W
	Ponta genérica do luz 150W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saída horizontal para eletrificação
	T horizontal 90°
	Tornafixo a 2,20m do piso
	Tornafixo a 0,30m do piso
	Tornafixo a 1,10m do piso

Tipo de carga	Potência Instalada (kW)	Fator de demanda (%)	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Escritas e semestantes)	12.30	100.00	12.00
	16.82	50.00	8.41
Uso Sazonal	40.71	80.00	32.57
		TOTAL	52.97

PROPRIETÁRIO: _____

NOME DO PROPRIETÁRIO _____
CPF: _____

AUTOR DO PROJETO: _____

ARQUITETO / ENGENHEIRO
CAU / CREA _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

Kapriel Naveis Pereira Pacheco Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 000000000000000000

APROVAÇÕES:			
ENDEREÇO:	AV. GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, S/N, BAIXA DA EMA		
MUNICÍPIO:	PIRACURUCA - PI	ZONA:	URBANA
CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA, QUADROS DE CARGAS E DEMANDA, DIAGRAMAS UNIFILARES E MULTIFILARES		
PREVISÃO:			
DESENHISTA:	KEPLER JUNIOR	ESCALA:	100/150
FORMATO:	A1 (841x594)	DATA:	JUNHO/2023
			ELE 02/02