






















- | | |
|---|---|
|  | — ARANDELA |
|  | — INTERRUPTOR DUPLO |
|  | — INTERRUPTOR SIMPLES |
|  | — INTERRUPTOR TRIPLO |
|  | — LÂMPADA DE LED 2X18W |
|  | — REFLETOR DE LED 50W |
|  | — TOMADA 130CM |
|  | — TOMADA 200CM |
|  | — TOMADA BAIXA 30CM |
|  | — QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA |
|  | — CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE |
|  | — CAIXA DE PASSAGEM NO PISO |
|  | — DISJUNTOR A SECO — DIN CURVA B 20A 1P |
|  | — DISJUNTOR A SECO — DIN CURVA B 20A 3P |
|  | — DPS CLASSE II 20KA 1P |
|  | — ELETRODUTO NO TETO |
|  | — ELETRODUTO NO PISO |
|  | — NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA |

 <p>Piauí GOVERNO DO ESTADO</p>	<h1>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</h1>	
	<p>SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</p> <p>1º GRE - CAP JOSÉ NARCISO</p>	
<p>DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA</p>	<p>DESENHO: ELET</p>	
<p>TÍTULO DO PROJETO: CAP JOSÉ NARCISO</p>	<p>FRANCHA: 2/4</p>	
<p>ENDEREÇO DO SERVIÇO: PRAÇA RAIMUNDO NICOLAU, RUA 19 DE OUTUBRO, 662 - BAIRRO SÃO JOSÉ</p>	<p>TÍTULO DO DESENHO: DETALHE FORRO</p>	
<p>MUNICÍPIO: PARNAIBA - PI</p>	<p>ZONA: URBANA</p>	<p>ESCALA: INDICADA</p>
<p>DESENHO: JESSESON CARVALHO</p>	<p>BASE: PROJETO EXECUTIVO</p>	<p>DATA: MAIO / 2022</p>
		<p>REVISÃO: REVISÃO 01</p>