



LEGENDA

⊗ ELETRODO NO SOLO C/ CAIXA DE INSPEÇÃO

⊗ CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONSOLETE EQUIPADA COM CONECTOR DE EMERGÊNCIA TIPO BROSSE C/4 PARAF. INDIX

⊗ CONSOLETE TIPO C 3/4

▬ BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 20X20

- - CABO DE ATERRAMENTO COBRE NU 50 MM²

✓ CARGA DE REPERCUSSÃO EM 100% DA CARGA

HISTÓRICO		
ALTERAÇÃO	REVISÃO	DATA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ARQUITETO(A):	ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:	PROPRIETÁRIO:
---------------	----------------------------	---------------

<div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>	<h1 style="margin: 0;">GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</h1> <h2 style="margin: 0;">SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</h2> <h3 style="margin: 0;">3º GRE - REGIONAL PIRIPIRI</h3>
DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA	DESENHO: <div style="border: 1px solid black; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 48px; font-weight: bold;">PROJ</div>
TÍTULO DO PROJETO: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	FRÂNCHA: <div style="border: 1px solid black; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 48px; font-weight: bold;">02/02</div>
ENDEREÇO DO SERVIÇO: R. SÃO FRANCISCO, 760 - CENTRO, PIRIPIRI - PI, 64260-000	
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA DE PISO	
MUNICÍPIO: PIRIPIRI - PI	ZONA: URBANA
ESCALA: 1/125	
DESENHO: ARTHUR MEDEIROS	DATA: JULHO / 2022
REVISÃO: REVISÃO 01	