



# SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150kVA CE3-TC








## DETALHE DA MEDIÇÃO





OBS: A RESISTÊNCIA MÁXIMA PARA MALHA DE TERRA SERÁ DE 10Ω





DETALHE DE INSTALAÇÃO DE
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO




DETALHE DA CAIXA
INSPEÇÃO TIPO SOLO




Kepller Neiva Pereira Pacheco Junior
Engenheiro Eletricista
CREA: 1920294546

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CETI SEBASTIÃO SOARES

| | |
|---|---|
| DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA | DESENHO: ELE |
| TÍTULO DO PROJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA VENÂNCIO BORGES-S/N CENTRO | PRANCHA: 01/01 |
| TÍTULO DO DESENHO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| MUNICÍPIO: PALMEIRAIS - PI / ZONA: URBANA | ESCALA: INDICADA |
| DESENHO: KEPLLER JUNIOR / FASE: / DATA: JANEIRO / 2024 | REVISÃO: |